m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0064612.24-03-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 771 del 16 marzo 2026

Progetto:	*Verifica di ottemperanza* **Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 132 MWt - datacenter in Comune di Segrate nell'area ex-CISE. - Prescrizione: 4** **ID_VIP: 14532**
Proponente:	**Cyrusoneitaly I S.r.l.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10977/18545**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- visti i decreti ministeriali di nomina del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e dei coordinatori delle Sottocommissioni, nonché di individuazione dei Componenti e successive modifiche pubblicati sul sito istituzionale del MASE al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/commissione-via-vas;

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- con Decreto Direttoriale n. 470 del 06/08/2025 è stata decretata l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, in favore della società Cyrusone Italy I S.r.l. (di seguito il proponente) per il progetto: *"Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 132 MWt - datacenter in Comune di Segrate nell'area ex-CISE",* oggetto del presente parere, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, tra cui la n. 4 che di seguito si riporta:

  Condizione ambientale n. 4: *"Il Proponente dovrà aggiornare lo studio dei campi elettromagnetici con la distanza tra asse dei cavi e ricettori che confermino il rispetto delle DPA"*

  Ente Vigilante: MASE

  Ente coinvolto: ARPA Lombardia

- con riguardo agli adempimenti previsti in detta condizione, il proponente ha trasmesso, con nota acquisita al prot. MASE/235216 dell'11/12/2025, l'istanza e la relativa documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;
- Il proponente ha depositato e pubblicato, in particolare, la seguente documentazione:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Relazione di ottemperanza	Documentazione di ottemperanza	VER-OTT-VVIA-I01-AMB-r-01a	22/12/2025
VALUTAZIONE CEM	Documentazione di ottemperanza	VER-OTT-VVIA-I01-AMB-r-03	22/12/2025

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/10954 del 20/01/2026, ha chiesto ad ARPA Lombardia, in qualità di ente coinvolto, di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere al riguardo. Tale parere è stato ricevuto ed è pubblicato con nota prot. MASE/33024 del 16/02/2026 ed è pubblicato come di seguito specificato:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Parere dell'ARPA Lombardia in data 16/02/2026	Parere di Verifica di ottemperanza	MASE-2026-0033024	17/02/2026

4. Considerato e valutato che:

4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 4

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
  - ✓ VER-OTT-VVIA-I01-AMB-r-01a - Relazione di ottemperanza
  - ✓ VER-OTT-VVIA-I01-AMB-r-03 - Valutazione CEM
- Con riferimento al documento "Relazione di ottemperanza" (cod. VER-OTT_VVIA_I01_AMB_r_01a), si rileva che lo stesso costituisce la relazione generale predisposta dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con Decreto Direttoriale n. 470 del 6 agosto 2025, nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al progetto di installazione di gruppi elettrogeni di emergenza a servizio del Data Center in Comune di Segrate (MI). Il documento fornisce l'inquadramento amministrativo e tecnico dell'intervento, richiamando il parere della Commissione Tecnica e la conseguente esclusione dalla procedura di VIA subordinata al rispetto di specifiche condizioni ambientali. In tale ambito, la relazione circoscrive l'oggetto della presente istanza alla condizione ambientale n. 4, riferita alla macrofase ante-operam e concernente l'aggiornamento dello studio dei campi elettromagnetici dell'elettrodotto di connessione a 220 kV. Il documento evidenzia che l'istanza di verifica è attivata in via prioritaria con riferimento alle opere di connessione elettrica, in quanto propedeutiche all'avvio del relativo cantiere, e individua quale elaborato tecnico di supporto alla verifica lo studio specialistico "Valutazione CEM" (cod. VER-OTT_VVIA_I01_AMB_r_03). La relazione risulta pertanto coerente con il contenuto della prescrizione impartita, definendo correttamente l'ambito oggettivo della verifica e rinviando per gli aspetti tecnico-specialistici al relativo elaborato di aggiornamento dello studio CEM.
- Con riferimento al documento "Valutazione CEM" (cod. VER-OTT_VVIA_I01_AMB_r_03), si rileva che lo stesso costituisce l'aggiornamento dello studio dei campi elettromagnetici relativo all'elettrodotto interrato a 220 kV di connessione tra il Data Center in progetto e la Stazione Elettrica Terna "Lambrate", redatto ai fini dell'ottemperanza alla condizione ambientale n. 4. Lo studio risulta impostato in conformità alla normativa tecnica di settore, con particolare riferimento alla norma CEI 211-4 e al DPCM 8 luglio 2003, che disciplina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 Hz). La valutazione del campo magnetico è stata condotta in via analitica mediante software dedicato, assumendo condizioni cautelative di esercizio con corrente pari alla portata al limite termico della linea, e analizzando le configurazioni di posa più significative, ossia la posa standard a trifoglio lungo il tracciato e la configurazione in corrispondenza delle buche giunti, ove la diversa disposizione dei conduttori determina una maggiore estensione del campo magnetico.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Lo studio determina una Distanza di Prima Approssimazione (DPA) pari a 4,33 metri dall'asse della linea per la posa ordinaria e pari a 9,5 metri dall'asse del sistema in corrispondenza delle buche giunti. Le planimetrie allegate riportano l'asse dell'elettrodotto, le relative fasce di rispetto e l'individuazione dei ricettori presenti in prossimità del tracciato. Dalla documentazione prodotta si evince che il limite di esposizione di 100 μT risulta confinato al di sotto del piano di calpestio e che l'obiettivo di qualità di 3 μT risulta rispettato oltre le distanze determinate, con ricettori collocati esternamente alle fasce di rispetto calcolate. L'impostazione metodologica adottata appare coerente con il quadro normativo vigente e adeguata ai fini della verifica ante-operam, **fermo restando che la modellazione è stata effettuata assumendo l'esercizio alternato delle due linee ("L'analisi è stata condotta ipotizzando una terna di rincalzo all'altra, dunque con una sola linea attiva"), configurazione dichiarata come ordinaria, e che eventuali modifiche sostanziali delle condizioni di esercizio dovranno mantenere coerenza con le ipotesi modellistiche adottate**.

- Con riferimento al parere reso da ARPA Lombardia nell'ambito della procedura di verifica di ottemperanza, si rileva che l'Agenzia ha esaminato la documentazione trasmessa dal Proponente con particolare riferimento all'elaborato specialistico "Valutazione CEM" relativo all'elettrodotto interrato a 220 kV. ARPA ha valutato la coerenza metodologica dello studio rispetto alla normativa vigente in materia di campi elettromagnetici, con specifico richiamo al DPCM 8 luglio 2003 e alle norme tecniche CEI applicabili, nonché la correttezza dell'impostazione modellistica adottata per la determinazione delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA). Dall'analisi condotta, l'Agenzia ha rilevato che le DPA risultano determinate secondo criteri conformi alla normativa tecnica di riferimento e che, sulla base delle planimetrie e dei dati forniti, i ricettori individuati lungo il tracciato dell'elettrodotto risultano esterni alle fasce di rispetto calcolate. ARPA ha pertanto espresso valutazione favorevole in merito alla conformità della documentazione presentata rispetto alla prescrizione impartita, formulando eventuali indicazioni di carattere tecnico volte a garantire il mantenimento delle condizioni di progetto in fase esecutiva e di esercizio, in coerenza con i principi di minimizzazione dell'esposizione.

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata ed il parere di ARPA Lombardia, tutto ciò premesso e considerato, rileva che la documentazione trasmessa dal Proponente risulta coerente con la prescrizione impartita, avendo aggiornato lo studio dei campi elettromagnetici dell'elettrodotto mediante la determinazione delle Distanze di Prima Approssimazione e la rappresentazione dei ricettori presenti lungo il tracciato. Le simulazioni effettuate, condotte in conformità alla normativa tecnica vigente, evidenziano il rispetto dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003 nei confronti dei ricettori individuati, non emergendo elementi tali da far ritenere non rispettata la condizione ambientale n. 4, **fermo restando che le ipotesi modellistiche adottate dovranno trovare coerenza nelle effettive condizioni di esercizio dell'infrastruttura**.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione

esprime il seguente

PARERE

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

In ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 64 e n.7 del Decreto Direttoriale n. 470 del 6/08/2025 relativo al progetto "*Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 132 MWt - datacenter in Comune di Segrate nell'area ex-CISE",* si ritiene che:

- **la condizione ambientale n. 4** possa ritenersi **ottemperata**. Resta fermo che le condizioni effettive di esercizio dell'infrastruttura dovranno mantenere coerenza con le ipotesi modellistiche assunte nello studio presentato, nel rispetto dei principi di cautela e di minimizzazione dell'esposizione previsti dalla normativa vigente.

La Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
19.03.2026
09:23:38
GMT+01:00

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it